

Rzaśnia dnia 20.11.2019 roku

UGB.271.35.2019.PC

## Do zainteresowanych

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w pasie drogi gminnej Rzaśnia – Suchowola ziemnej linii kablowej oraz słupów oświetleniowych z oprawami LED**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia:

**Pytanie 1.** Prosimy o potwierdzenie, że załączony do dokumentacji przedmiar kosztorysowy jest materiałem pomocniczym i można go modyfikować.

**Odpowiedź:** Odpowiedź na powyższe pytanie wynika wprost z zapisów SIWZ. Zgodnie z rozdziałem 16 pkt 7 SIWZ „Załączone przedmiary robót nie stanowią samodzielnej podstawy do obliczenia ceny oferty. Cenę należy obliczyć w sposób wskazany w pkt 6. Załączone przedmiary robót mogą stanowić pomoc dla wykonawców w przygotowaniu oferty, jednak ze względu że mogą nie zawierać wszystkich elementów, wykonawca przy sporządzaniu oferty cenowej jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich niezbędnych materiałów, prac i urządzeń dla wykonania przedmiotu zamówienia, usunięcie ewentualnych kolizji, koszty prób i badań.” Natomiast zgodnie z pkt 6 rozdziału 16 SIWZ cenę oferty należy obliczyć sporządzając kosztorys ofertowy na podstawie dokumentacji projektowej uwzględniając zakres zamówienia określony w projekcie, SIWZ, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach robót (dokumenty te nawzajem się uzupełniają). Otrzymałą w ten sposób cenę Wykonawca może powiększyć o inne elementy niezbędne według wykonawcy do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 2.** Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy przyjąć opłaty: za zajęcie pasa drogowego, przygotowanie organizacji ruchu, geodezji, itp. Brak w przedmiarze tych pozycji.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 w/w elementy należy uwzględnić w cenie ryczałtowej oferty co wynika również z zapisów SIWZ i projektu umowy.

**Pytanie 3.** Prosimy o potwierdzenie, że sterowanie oświetleniem drogowym oparte jest tylko na zegarze astronomicznym bez wykorzystania również czujnika zmierzchowego lub innych urządzeń sterujących, brak informacji w projekcie.

**Odpowiedź:** Sterowanie oświetleniem oparte tylko o zegar astronomiczny.

**Pytanie 4.** Prosimy o podanie danych technicznych opraw zamiennych, które muszą spełniać inne oprawy niż wymienione w projekcie tj. DISANO Mini Stelvio 100W.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami rozdziału 14 pkt 14 SIWZ „Wskazane w dokumentacji projektowej marki, modele i nazwy producentów materiałów i urządzeń są tylko używane jako podstawa do wyliczeń, obliczeń oraz założeń projektowych. Urządzenia i materiały te są tylko zalecane przez Inwestora. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń o parametrach równoważnych tzn. o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej. Udokumentowanie równoważności parametrów spoczywa na wykonawcy.”

Zamawiający poniżej podaje parametry równoważności:

- a) Zasilanie 220-240V
- b) Min. 100W
- c) Początkowa sprawność oprawy LED - min. 127lm/W
- d) Klasa szczelności IP66
- e) Klasa ochrony IEC II
- f) Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie trwałości użytkowej 100000 h – 80% (L80)
- g) Korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego

**Pytanie 5.** Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować aluminiowe słupy oświetleniowe anodowane w kolorze naturalnym bez zabezpieczenia elastomerem i farbą "antygraffiti" o wysokości 7,0m (lampa zawieszona na wysokości 8,0m).

**Odpowiedź:** Nie jest wymagane pokrycie słupa elastomerem i farbą antygraffiti. Słupy mają być oświetleniowe aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym.

**Pytanie 6.** Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wykonać pomiarów luminancji wykonanej instalacji oświetlenia drogowego. Jeśli pomiary należy wykonać, to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o pomiary wykonane w programie DIALUX lub innym.


W przypadku braku takowych pomiarów, to prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji niekorzystnych wyników pomiarów pomontażowych luminancji Wykonawca nie będzie obciążany kosztami weryfikacji wykonanej instalacji oświetlenia. Prosimy również o podanie klasy, jaką ma spełniać przedmiotowe oświetlenie.

**Odpowiedź:** Nie jest wymagane wykonanie pomiarów luminacji. Wykonawca nie będzie obciążany kosztami weryfikacji wykonanej instalacji oświetlenia.

**Pytanie 6.** Jednocześnie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

**Odpowiedź:** Z uwagi na fakt, krótkiego terminu na realizację zamówienia Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Zamakający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga tylko niezbędnych dokumentów i oświadczeń do przeprowadzenia postępowania, przedmiot zamówienia nie jest skomplikowany i trudny do wyceny.

Z poważaniem



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'S. WÓJT'. Below the signature is a red rectangular stamp containing the text 'mgr Tomasz Stolarczyk'.